


ROZDZIELNICA KOTŁOWNI – TK



Numer obwodu		01	02	03	1	2	3	4	5	6
Nazwa odbioru	Główny wyłącznik kotłowni	Zasilanie z tablicy licznikowej parter	Ochronnik p.przebieciowy	Lampki kontrolne	Zasilania szafy automatyki pomp ciepła	Rezerwa	Gniazda	Gniazda	Oświetlenie	Gniazdo 24V
Moc zainstalowana [kW]	--	2			--	--	--	--	--	--
Typ przewodu	HDGs	YDYzo	--	--	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	2x1,5	5x6	--	--	5x6	--	3x2,5	3x2,5	3x1,5	2x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13, gmina Czarny Bór

Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

SCHEMAT ROZDZIENICY
KOTŁOWNI TK

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: br. inst. elek.	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	29.02.2016		Skala	-
					Nr rys.	10E
					Nr str.	-