



Gmina Czarny Bór

ul. XXX - lecia PRL 18

58-379 Czarny Bór

tel. 74/ 8450 139 74/ 8450 349 fax: 74/ 8450 006

Czarny Bór, 09.02.2016 r.

GKR 271.2.1.2016

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. **"Odbudowa mostu przez Potok Lesk w ciągu drogi dojazdowej do budynku ul. Polna 6 w Czarnym Borze oraz remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na działce nr 672 w Witkowie"**

wyjaśniamy:

Pyt. 1. "Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku określonego w SIWZ w rozdziale VII pkt 1 b), dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem:

- co najmniej 1 robota budowlana polegająca na remoncie, budowie, przebudowie obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 PLN w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie.
- co najmniej 1 robota budowlana polegająca na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu mostowego (konstrukcja z blachy falistej) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie.

Wykazane roboty budowlane będą poparte dowodami określającymi, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone."

Odp. Jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem powyższych robót, Zamawiający uzna to za spełnienie wymaganego warunku.

Pyt. 2 „Bardzo proszę o podanie docelowego zabezpieczenia antykorozyjnego ponieważ SST M- 14.02.01. nieprecyzyjnie określa powłokę zabezpieczenia.

- Czy belki I 500 mają być pokryte farbami EP+PUR o grubości 180 -200 µm
- czy też belki mają być na początku metalizowane i później dopiero pokryte farbami EP+PUR o grubości 180 -200 µm?
- Jeśli ma być metalizacja to na jaką grubość? SST nie podaje grubości metalizacji.

Odp. Do konstrukcji stalowych należy zastosować farby epoksydowo- poliuretanowe zgodnie z instrukcją wydaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

**WÓJT GMINY
CZARNY BÓR**

Adam Górecki

CZARNY BÓR
gmina ludzi z pasją

e-mail: sekretariat@czarny-bor.pl
www.czarny-bor.pl

godziny pracy Urzędu:
pon., śr., czw. – 7:30 – 15:30
wt. – 7:30 – 16:30
pt. – 7:30 – 14:30