

OPIS TECHNICZNY

do zadania p.n. termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13, gmina Czarny Bór

– dz. nr 421, 135 obr nr 6 Witków - USZCZEGÓLOWIENIE

1. Wydłużenie połaci dachowych

Ze względu na docieplenie budynku styropianem o gr. 14cm należy wydłużyć połacie dachu przy ścianach szczytowych. W tym celu należy zdemontować fragmenty pokrycia dachu przy ścianach szczytowych w pasie o szerokości około 1,0m, uzupełnić istniejące łączenie łatami wysuniętymi poza obrys ściany bez ocieplenia o 20cm w rozstawie co ok. 20cm. Następnie należy odtworzyć i uzupełnić zdemontowane pokrycie dachu oraz obróbkę kalenicy i szczytu dachu.

2. Wydzielenie pomieszczenia technicznego na strychu

Ze względu na lokalizację centrali wentylacyjnej na poddaszu nieużytkowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2015.1422), należy ją wydzielić ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 z drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI30.

Projektuje się wydzielenie pomieszczenia technicznego ze strychu nieużytkowego za pomocą ścianek o konstrukcji lekkiej gr. 10cm na stelażu metalowym CW75 z pojedynczych płyt grubości 12,5mm o odporności ogniowej EI60. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełnić płytami z wełny mineralnej miękkiej grubości 75 mm. Do pomieszczenia technicznego należy zamontować drzwi pełne o wym. 90x200cm o odporności ogniowej EI30.

Podłogę w pomieszczeniu technicznym wykonać z niepalnych płyt ogniochronnych, silikatowo-cementowych o odporności ogniowej EI60.

3. Uwagi końcowe

- 1) Wszelkie rozbieżności pomiędzy projektem a stanem faktycznym należy skonsultować z projektantem.
- 2) Prace należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjnej.

Opracował:

mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk

MGR INŻ. ARCHITEKT
Janusz Kowalczyk
Uprawniony z § 5 ust. 1 pkt 1/2
Nr EW 57/W-w/72, DS.-0846
Wałbrzych, ul. Nałkowskiej 37/13
tel. 609 129 282