

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław
tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Proj.M. Jacek Magiera
Ul. Bukówka 70
58-420 Lubawka

Wasz znak: -----

Wałbrzych, 25.01.2017

Nasz znak: PSG-W500/DT/ZMS/SW/PB/45/INF-15/2017

Dot.: uzgodnienia rozwiązań projektowych związanych z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej – budowa ścieżek pieszo rowerowych, obszar działek nr 288/7, 288/3, 436/1, 437/1, 644/10, 179, 271/3, 278, 273, 272, obręb Czarny Bór

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na przedłożony projekt jak w tytule, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu informuje, że w obszarze objętym zakresem opracowania ww. inwestycji zlokalizowany jest **czynny gazociąg DN300 stal - podwyższonego średniego ciśnienia PN 1,6 kPa oraz sieć wyłączona z eksploatacji** zgodnie z mapą sytuacyjną.

Niniejszym, uzgadniamy powyższe przedsięwzięcie w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową, jednocześnie informujemy, że :

1. Dla istniejącej czynnej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolowane wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. poz.640 z dnia 04.06.2013r.)
2. W odległości nie mniejszej niż 1,0 m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).
3. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań z ww. siecią należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie ani zagłębienie istniejącego gazociągu. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągu na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków w Zakładzie Gazowniczym we Wrocławiu.
5. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci gazowej lub urządzeń gazowych.

6. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urządzenia gazowego Inwestor ponosi koszty:
- usunięcia uszkodzenia,
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem,
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego,
 - odszkodowania dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu,
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego.
7. Sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od **1m do 1,5m**, natomiast sieci gazowe wykonane z polietylenu posadowione są na następujących głębokościach :
- minimalne przykrycie dla przyłączy wynosi **0,6 m**
 - dla gazociągów w terenie zabudowanym (np. w ulicy) – **0,8 m**
 - dla gazociągów poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) – **1 m**
8. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie sytuacyjno-wysokościowym, które nie były zgłoszone do odbioru w PSG sp. z o.o. i nie zostały zainwentaryzowane zarówno przez PSG sp. z o.o. jak i przez firmę geodezyjną.
9. **O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Sekcję Stacji i Sieci Gazowych Wałbrzych, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych.**
Całość prac związanych z projektowaną inwestycją prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem ww. Sekcji.
10. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. Sekcji.
11. Podczas wykonywania robót ziemnych w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy ją przywrócić do stanu pierwotnego.
12. Niniejsze uzgodnienie wraz z załącznikiem ważne jest do dnia **25.01.2018 r.** o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja.

Dodatkowo informujemy, że za wykonaną usługę uzgodnienia dokumentacji projektowych obcych branż zostanie wystawiona faktura, zgodnie z obowiązującym „Cennikiem Usług Pozataryfowych”, który jest ogólnodostępny na stronie www.psgaz.pl/cenniki.

Z poważaniem

Kierownik Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Magdalena Kawał Juszczak

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik (projekt– 1 egz.)
2. Sekcja Stacji i Sieci Gazowych Wałbrzych
3. ZMS/SW a/a

Osoba do kontaktu: pawel.bednarski@psgaz.pl tel. 74 842 72 11 lub w razie nieobecności magdalena.kawaler-juszczak@psgaz.pl tel. 74 842 72 13