

## UWAGI DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dotyczy instalacji odgromowej:

Uziom fundamentowy oraz pierwszy uziom otokowy należy wykonać z płaskownika stalowego ocynkowanego St/Zn 30x4mm.

Dodatkowe uziomy otokowe mogą być wykonane z płaskownika stalowego ocynkowanego St/Zn 25x4mm."