



## Opinia hydrologiczna pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

### Lokalizacja obiektu:

Gmina: **Czarny Bór**

Miejscowość: **Jaczków**

Nr dz. ewid.: **512**

Dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych wykonano wiercenie świdrem okienkowym do głębokości 3,0 m. Uzyskano następujący profil geologiczny:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 0,0 – 0,5 m p.p.t. | Gleba H (Humus)      |
| 0,5 – 1,1 m p.p.t. | Piasek gliniasty Pg  |
| 1,1 – 3,0 m p.p.t. | Gлина piaszczysta Gp |

**Poziom wody podziemnej – nie stwierdzono**

### Wnioski:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, stwierdza się, że:
  - Warunki gruntowe są proste
  - Projektowany obiekt, zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznych obiektów budowlanych
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego brak jest przeciwwskazań do instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
  - miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych

Opracował: mgr inż. Grzegorz Gabryelski  
upr. hydrologiczne: 154/11/A/2007 – (wyrok T.K. z dnia 5 grudnia 2007r.)



Biuro opracowań inżynierskich  
**ECOVERDE**

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE  
ul. Rzeźnicza 41a/9, 65-119 Zielona Góra  
NIP: 925-177-91-55 REGON: 080476559  
Tel. 68 415 52 88; Fax 68 411 42 62

Zielona Góra, sierpień 2016 r.