



ROZDZIELNICA TG (ARKUSZ 3/3)

230/400V, 50Hz
L1,L2,L3
NSTEROWANIE OŚWIETLENIEM
ZEWNĘTRZNYM

Numer obwodu	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31
Nazwa odbioru	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	Sterowanie oświetleniem zewnętrznym	Zasilanie przydomowej oczyszczalni ścieków
Moc zainstalowana [kW]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Typ przewodu	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	--	YKYżo
Przekrój [mm ²]	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5	--	5x2,5

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02Obiekt: Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach
- dz. nr 258/2 obr. 5 GrzędyInwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny BórSCHEMAT ROZDZIELNICY TG
(ARKUSZ 3/3)

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis	
Projektant br. inst. elekt.	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03			Skala -
					Nr rys 9E
					Nr str.