

Wałbrzych, dnia 10 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT NR 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu

w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. wydał decyzję nr 898/18, znak: PSSE/HK/5200-01/WH/18:

1. nakazującą Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych – zarządcy wodociągu publicznego Wałbrzych – zrealizowanie działań naprawczych w zakresie doprowadzenia jakości wody do norm sanitarnych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.,
2. zezwalającą na warunkowe korzystanie z wody przeznaczonej do spożycia w sieci wodociągowej w Jaczkowie w wyżej wymienionym okresie z zastrzeżeniem utrzymania w wodzie stężenia żelaza na maksymalnym poziomie nie przekraczającym 500 µg/l.

Podstawą wydania wyżej wymienionej decyzji były sprawozdania z badania próbek wody, pobranych z sieci wodociągowej w Jaczkowie w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w odniesieniu do których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu wydał orzeczenia o warunkowej przydatności wody do spożycia, tj.:

- nr HK-68/118/18 z dnia 16 października 2018 r.,
- nr HK-84/146/18 z dnia 5 grudnia 2018 r.

Osiągnięte stężenia żelaza wyniosły odpowiednio: 1230 µg/l i 326 µg/l, przy maksymalnej wartości dopuszczalnej 200 µg/l, określonej w załączniku nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Przekroczenie dopuszczalnego stężenia żelaza może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania oraz prowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Żelazo jest parametrem eksploatacyjnym, dla którego Światowa Organizacja Zdrowia nie określiła zalecanej wartości opartej na kryterium bezpieczeństwa dla zdrowia, stąd komunikat nie zawiera zaleceń dotyczących minimalizacji zagrożeń dla zdrowia ludzkiego.

W pobranych próbkach wody cechy organoleptyczne mieściły się w granicach akceptowalności przez konsumenta.