

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.:

*Budowa ekologicznych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej,
znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy)*

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, których Zamawiający udzielił.

Pytanie 1: Czy zamawiający dopuszcza aby: Siła ssąca wiatru miała 2400 Pa?

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jak wyżej.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ (w dokumentacji projektowej):

Parametry modułu PV nie będą gorsze niż:

(...)

Maksymalne obciążenie modułu, siła ssąca: 2400Pa.

Pytanie 2: Czy rzeczywiście jest wymagane aby pod każdy moduł zastosować optymalizator mocy? Zdecydowanie zawyża to cenę instalacji fotowoltaicznej. Taki optymalizator stosuje się jedynie w sytuacji kiedy panel jest zacieniony.

Odpowiedź 2 : Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę jak wyżej.

Wyjaśnienia treści SIWZ, wprowadzone niniejszymi odpowiedziami, stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający przedłużył termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Termin składania ofert: do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10⁰⁰

Otwarcie ofert: dnia 05.08.2019 r. o godz. 10⁰⁵

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Tomasz Gromala

Sporządziła: Olga Janik

