

Wałbrzych, dnia 14 sierpnia 2019 r.

KOMUNIKAT NR 9

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego została pobrana rekontrolna próbka wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie do badania w kierunku żelaza. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stężenie żelaza wynosi 126 µg/l, zatem mieści się poniżej najwyższego dopuszczalnego stężenia określonego w załączniku nr 1 część C tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W dniu 13 sierpnia 2019 r. PPIS w Wałbrzychu orzekł, że woda w badanym zakresie nadaje się do spożycia przez ludzi (orzeczenie o przydatności wody do spożycia nr HK-70/136/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r.).

Tym samym należy stwierdzić, że podjęte przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. działania naprawcze okazały się skuteczne i obowiązek, określony w pkt. 1 decyzji PPIS w Wałbrzychu nr 898/18, znak: PSSE/HK/5200-01/WH/18, z dnia 10 grudnia 2018 r., dotyczący doprowadzenia wody w sieci wodociągowej w Jaczkowie do norm sanitarnych, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, został wykonany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałbrzychu
Małgorzata Bąk
Małgorzata Bąk