


AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU do lokalu nr 4



— instalacja gazowa - istniejąca w częściach wspólnych
----- instalacja gazowa

UWAGA

Przejścia przez stropy i ściany wykonać w rurach
ochronnych.

Wszystkie podejścia pod gazomierze dn 25

G/- podejście pod gazomierz miechowy G1,6 / nr lokalu
Istwa montażowa o rozstawie 130mm - istniejące

KG - kuchenka gazowa czteropalmkowa

projektował		mgr inż. Ewa Nowak UAN.VI-1/3/136/87		INWESTOR: Gmina Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór	Obiekt: Budowa instalacji gazowej w lokalu nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Wesoła 26, Czarny Bór, działka 407/6 obręb 2 Czarny Bór	Aksonometria instalacji gazu dla lokalu nr 4		3	nr rys.
skala: 1:50		data 06.2018r.							
PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ									