


IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA

INSTALACJA NA WYPOSAŻENIU KONTENERA



Rozdzielnica kontenera dostarczana z wyposażeniem kontenera


pompa WZA przy ujęciu wodu 1,1kW 400V



pompa WZA przy ujęciu wodu 1,1kW 400V



Zestaw hydroforowy zabudowany ZHA zabudowany w kontenerze



kabel wg prod. pomp

kabel wg prod. pomp

kabel wg prod. zest.

Szafa zasilająco sterująca UZS wg typowych rozwiązań producenta pomp

Szafa zasilająco sterująca agregaty pompowe wg typowych rozwiązań producenta pomp

YKY20 5x4mm²

YKY20 5x4mm²

YKY20 5x4mm²

Projektowana szafka zasilająca SZ

YKY20 3x4mm²

S1

6A

100W

S2

6A

100W

S3

6A

100W

YKY20 5x16mm²
+ bednarka FeZn 25x4mm

ZESTAW
ZŁĄCZOWO-POMIAROWY
(ZAKRES TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.)



Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant br. inst. elekt.	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03		Data: 01.2014r.
Asystent br. inst. elekt.	mgr inż. Krzysztof Leszczyński			
Zadanie:	Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze (Dz. nr 10/3, obr. nr 2 Czarny Bór)			Skala: —
Inwestor:	Gmina Czarny Bór Ul. XXX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór			Stadium: PB
Tytuł rys.:	IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA			Nr rys.: 5

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej